



Coffret top TER 3 emplacements, 16 modules
Dimensions 350x456x160mm (LxHxP)

Heure : 09:27:19

Edition : 19.02.18

Projet : 48639005

Ind.	Date	Nom	Désignation	SCHEMA ELECTRIQUE SCHEMA D'IMPLANTATION	Description du Projet Coffret de chantier triphasé 40A Optimal-CM36002	Projet 48639005	Indice 03	Page N° 1
01	17.08.10	F.MULLER	Schéma électrique et d'implantation validé selon construction prototype					
02	14.12.10	F.MULLER	Schéma électrique et d'implantation validé selon construction prototype					
03	19.02.18	E. BERTRAND	Mise à jour de la liste des pièces avec les nouvelles références EATON.					
SERMES S.A. - Appareillage et Systèmes			14, rue des Frères Eberts - 67100 STRASBOURG	Dessinateur : F. REIMEL	Suivi Affaire : Francis MULLER	Date de création : 03.02.10	Numéro de l'affaire 48 63 9005	