FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 14414352

Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Installations rigides > Cuivre nu > CABLETTE - cuivre recuit

DÉSIGNATION ARTICLE : CUIVRE NU 50 RECUIT (19 BRINS) C50

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**14414352**
Âme	**cuivre nu recuit câblé, classe 2**
Résistance linéique à 20°c	**0,387 ?/km**
Rayon de courbure	**fixe : 6 x ø** **à la pose : 12 x ø**
Traction statique	**maxi 60 N/mm² de section cuivre**
Remarques	**Admis par EDF.**
Section	**50 mm²**
Section complète	**50 mm²**
ø extérieur approx.	**9,1 mm**
Composition nombre de fils	**19**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

La pose rectiligne est facilitée par l'utilisation du cuivre recuit dont les propriétés suppriment l'effet ressort dans la cablette.

APPLICATIONS

Réalisation des circuits de mise à la terre selon NF C 15-100 "installations électriques basse tension".

INSTALLATION

Les sections ? à 25 mm² répondent aux normes d'installations :

• NF C 11-201 "règles d'installations des réseaux de distribution publique d'énergie électrique"

• NF C 13-200 "installations électriques haute tension".

NORME COURTE

Conducteurs en cuivre nu selon NF C 32-013 et IEC 60228.

NORMES

NF C 32-013 et IEC 60228 : conducteurs en cuivre nu recuit.

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Composition ø des fils	**1,83 mm**
Conditionnement	**C50**
Conditionnement	**Couronne**
Longueur conditionnement	**50**
Mini de coupe sans frais	**PC m**
Poids article	**444,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**460,000 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (1.11 MO)

VISUELS (0.724 MO)