FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 47476212

Appareillage et systèmes > APPAREILLAGE DE COUPURE ET PROTECTION > INTERRUPTEURS > INTERRUPTEURS MONTAGE RAIL DIN SOUS COFFRETS > Interrupteurs montage rail DIN sous coffrets

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**47476212**
EAN 13	**6419410267721**
Description article	**Les coffrets de coupure locale et de proximité O2 apportent une réponse concrète aux différentes contraintes d'exploitation. Ils permettent à un opérateur d'intervenir en toute sécurité sur un équipement, une machine ou une partie de la production et permettent de garantir une continuité d'exploitation. En effet, installer un coffret de coupure locale sur chaque moteur ou ligne de production permet de réduire le risque d'erreur, on arrête exactement l'équipement souhaité et pas toute l'installation.**
IK	**08**
Calibre	**125**
Nombre de pôles	**6P**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

O2 sous coffret

LES PLUS PRODUIT

-Installation facilité, espace de câblage généreux
-Fiabilité, les appareils O2 utilisés sont issus d'une technologie éprouvée et permettent de couper des charges fortement inductives (AC23)
-Sécurité, un opérateur non électricien, formé à l'utilisation peut réaliser une consignation.

APPLICATIONS

Traitement de l'eau
Cimenterie
Sidérurgie
Bord de mer

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Degré de protection	**IP66**
Matière de l'enveloppe	**Aluminium**
Poids article	**9,900 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUEL (0.312 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NORMES

IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales
IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles.

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales
IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles.