6 rue Pierre Clostermann
67120 DACHSTEIN
Tél. : 03 88 40 72 00 - www.sermes.fr

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES
ET DE REPRÉSENTATIONS
EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Déclaration de Performance (DdP)

N°14290005

1. Code et désignation unique produit-type

14290005 SYT+ 1 PAIRE 0,5 AWG 24 ECA T500

2. Utilisation prévue

Câble électrique pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis à des exigences de réaction au feu

3. Fabricant ou mandataire

SERMES SA
6 rue Pierre Clostermann
67120 Dachstein
France

4. Système d'évaluation et de vérification

AVCP System 3

5. Organisme(s) notifié(s)

NB 1812

6. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	System AVCP	Norme harmonisée
Réaction au feu	Eca	3	EN 50575/2014+a1/2016
Substances dangereuses	Performance non déterminée (NPD)		

La performance du produit susmentionné est conforme aux performances déclarées.
La présente déclaration de performance est produite sous la responsabilité exclusive du mandataire.

La déclaration de performance est uniquement valable pour les marchandises présentant une étiquette RPC.

Date d'émission de la DdP : 01/03/2017

Signé au nom du mandataire par : Maxime DAUL
Responsable Produits