6 rue Pierre Clostermann
67120 DACHSTEIN
Tél. : 03 88 40 72 00 - www.sermes.fr

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES
ET DE REPRÉSENTATIONS
EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

# Déclaration de Performance (DdP)

## N°14290054

**1. Code et désignation unique produit-type**

14290054 SYT+ 5 PAIRES 0,5 AWG 24 ECA TGL

**2. Utilisation prévue**

Câble électrique pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis à des exigences de réaction au feu

**3. Fabricant ou mandataire**

SERMES SA
6 rue Pierre Clostermann
67120 Dachstein
France

**4. Système d'évaluation et de vérification**

AVCP System 3

**5. Organisme(s) notifié(s)**

NB 1812

**6. Performance déclarée**

| Caractéristiques essentielles | Performance | System AVCP | Norme harmonisée |
|---|---|---|---|
| Réaction au feu | Eca | 3 | EN 50575/2014+a1/2016 |
| Substances dangereuses | Performance non déterminée (NPD) | | |

La performance du produit susmentionné est conforme aux performances déclarées.
La présente déclaration de performance est produite sous la responsabilité exclusive du mandataire.

La déclaration de performance est uniquement valable pour les marchandises présentant une étiquette RPC.

Date d'émission de la DdP : 01/03/2017

Signé au nom du mandataire par : Maxime DAUL
Responsable Produits