



## Interrupteur maintenance/proximité - bobine à manque - 3x63A - encastré

Série : Interrupteur à déclenchement

Code article : 47516520

Référence fournisseur courte : A4511008150

Interrupteurs-sectionneurs multipolaires à commande manuelle pouvant être déclenchés à distance. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité.

### Caractéristiques électriques

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Puissance moteur :                       | 22;18,5 |
| Calibre (A) :                            | 63      |
| Départ Grue :                            | Non     |
| Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) : | 22      |

### Caractéristiques mécaniques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Degré de protection : | IP54 |
| Pré-percé :           | Non  |

### Poids et dimensions

|                      |      |
|----------------------|------|
| Poids article (Kg) : | 0,53 |
|----------------------|------|

### Normes, certifications et homologations

---

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normes :</b> | IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1:<br>Règles générales<br>IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 :<br>interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-<br>sectionneurs et combinés-fusibles<br>IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie<br>5-1 : appareils et éléments de commutation pour<br>circuits de commande - Appareils électromécaniques<br>pour circuits de commande |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| <b>RoHS :</b> | Oui |
|---------------|-----|

---

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Homologations :</b> | - EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons<br>d'appareils de commutation à basse tension -<br>exigences générales |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---