# Piètement acier galvanisé pour coffret de comptage CP45P et CP60P

Série : Série CP et CPAC
Code article : 48670804
Référence fournisseur courte : PIE30

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Piètement acier galvanisé pour coffret CP HN62

## Généralités

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques :** | Enveloppe en tôle d'acier zinguée et laquée couleur orange RAL 2000<br>(autre couleur RAL sur demande)<br>Adaptés aux régimes du neutre TT ou TNS |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| **Départ Grue :** | Non |

## Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| **Matière :** | acier galvanisé |
| **Pré-percé :** | Non |

## Poids et dimensions

| | |
|---|---|
| **Poids article (Kg) :** | 1,31 |

| | |
|---|---|
| **Longueur article (m) :** | 0,03 |
| **Largeur article (m) :** | 0,03 |
| **Hauteur article (m) :** | 0,02 |

## Normes, certifications et homologations

| | |
|---|---|
| **Normes :** | Pour assurer votre sécurité, nos équipements sont :<br>- conformes « article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques »<br>- conformes aux recommandations de l'O.P.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)<br>- conformes à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensembles de chantier destinés à une utilisation intérieure et extérieure<br>- adaptés aux températures d'utilisation de -20°C à +55° C<br><br>En plus de ces exigences normatives, nos équipements sont réalisés dans le respect des règles de l'art et contrôlés électriquement avant expédition.<br><br>Lors de la réception d'un nouvel équipement, nous vous recommandons de prendre connaissance des instructions de mise en route, affichées sur la porte interne des armoires de chantier.<br><br>Pour veiller à la sécurité des utilisateurs, nous vous recommandons de vérifier mensuellement le fonctionnement de l'interrupteur différentiel et de l'arrêt général de sécurité. |
| **RoHS :** | Oui |