

Appareillage et systèmes > ARMOIRES ET COFFRETS DE CHANTIER > COFFRETS POUR L'EVENEMENTIEL > COFFRET DE DISTRIBUTION MOBILE EN POLYETHYLENE > Coffret de distribution mobile en polyéthylène

PHOTOS ET SCHÉMAS



[+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR](http://www.sermes.fr)

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	48678321
Description article	Produit recommandé pour la location conjuguant très grande durée de vie et maintenance facile. Câblage fixé sur un châssis métallique interne; 2 poignées moulées dans le corps du coffret; Superposables (les petites tailles peuvent aussi être empilées sur les plus grandes); Prises de courant protégées ne dépassant pas les bords du coffret.
Classe de protection	2
IK	09
Matière	Polyéthylène isolant
Nombre de prise NF 16A 230V	6
Arrêt d'urgence	IG(1)
Degré de protection	IP44
Haute visibilité	0
Poids article	25,000 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

Série SVE

LES PLUS PRODUIT

Maintenance facile et à faible coûts

- prises de courant NF avec bornes à ressorts résistantes aux vibrations ne nécessitant pas de réaliser des campagnes de resserrages des connexions
- pièces détachées de tous les composants sur demande

APPLICATIONS

Une large gamme de coffrets, de réglettes corps de métier et d'enrouleurs à câble pour permettre l'alimentation de l'outillage électroportatif sur les chantiers.

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.379 MO\)](#)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES

2 plaques amovibles

Châssis métallique interne

Légers et compacts

Empilables

Options :

Châssis de transport sur 4 roues (version SVE5)

(Sur demande): coffrets nus sans équipements ou équipés selon votre cahier des charges

Légende tableau de référence pour l'arrêt d'urgence:

- IG (1) : interrupteur général poignée rouge sur fond jaune

- BP (2) : coup de poing bouton poussoir rouge

(*) prise CEE 63A 4P+T pilotée par contacteur pour le respect du décret du 14 Novembre 1988 (coupure et pré-coupure hors charge)

NORMES

Pour assurer votre sécurité, tous nos coffrets équipés sur mesure prêt au raccordement sont :

- conformes « article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à

la protection des travailleurs contre les courants électriques »

- conformes aux recommandations de l'O.P.B.T.P.

(Organisme professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux publics)

- conformes à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensembles d'équipements électriques destinés à une utilisation intérieure et extérieure.

En plus de ces exigences normatives, nos équipements sont réalisés dans le respect des règles de l'art et contrôlés électriquement avant expédition.

ROHS

1